
В Алтайском крае мастеру участка производственного отделения Центральных электрических сетей Павловский РЭС предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении ремонтных работ трансформаторной подстанции, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетней девочке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 40-летнему мастеру участка производственного отделения Центральных электрических сетей Павловский РЭС в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, 20 июня 2016 года мастер 1 группы участка Производственного отделения Центральных электрических сетей Павловский РЭС, Штабской УЭС филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»- «Алтайэнерго» при проведении ремонтных работ трансформаторной подстанции мощностью 400 кВ, расположенной между частными домовладениями по ул. Комсомольская в поселке Новые Зори Павловского района, сорвал запорные устройства с дверей и не обеспечил их повторное установление. Этим он нарушил правила [технической эксплуатации электроустановок потребителей](#), утвержденные соответствующим приказом Министерства энергетики РФ.

При этом, с момента окончания работ в подстанции и до 3 августа 2016 года, обвиняемый, пренебрегая указанными правилами, не восстановил поврежденные им замки на дверях трансформаторной будки, не принял иных мер к исключению беспрепятственного входа в помещение подстанции посторонних лиц, в том числе не оградил токоведущие части и не уведомил о данных нарушениях диспетчера, своего руководителя и население поселка.

В результате проявленной преступной небрежности 3 августа 2016 года 11-летняя девочка свободным доступом проникла в помещение подстанции и подошла на небезопасное расстояние к силовому кабелю, находящемуся под напряжением 10 кВ, вызвав тем самым замыкание, и, как следствие, термическое воздействие на нее. В результате образования вольтовой дуги малолетняя получила телесные повреждения в виде термического ожога 1-2-3

степени общей площадью 35% поверхности тела (лица, шеи, туловища, рук и ног), сопровождавшегося развитием ожоговой болезни, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

Избежать более тяжкие последствия удалось благодаря самоотверженным действиям местного жителя, который высвободил ребенка из электрического плена, оказал первую помощь и доставил девочку в медицинское учреждение.

В настоящее время следствием проводятся следственные действия, направленные на завершение расследования. В ближайшее время уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено прокурору для передачи в суд.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Яна Кирпиченко

10 Января 2017

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1092579>