

В Алтайском крае мастер участка ПАО «МРСК Сибирь» признан виновным в преступлении, выявленном по сообщению средств массовой информации о нарушении правил безопасности при ремонтных работах трансформаторной подстанции, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетней девочке

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 40-летнего мастера участка производственного отделения Центральных электрических сетей Павловский РЭС. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием и судом установлено, что 20 июня 2016 года мастер 1 группы Производственного отделения Центральных электрических сетей Павловский РЭС, Штабской УЭС филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»- «Алтайэнерго» при проведении ремонтных работ трансформаторной подстанции мощностью 400 кВ, расположенной в поселке Новые Зори Павловского района, сорвал запорные устройства с дверей и не обеспечил их повторное установление. Этим он нарушил правила [технической эксплуатации электроустановок потребителей](#), утвержденные соответствующим приказом Министерства энергетики РФ.

При этом, с момента окончания работ в подстанции и до 3 августа 2016 года обвиняемый, пренебрегая указанными правилами, не восстановил поврежденные им замки на дверях трансформаторной будки, не принял иных мер к исключению беспрепятственного входа в помещение подстанции посторонних лиц, в том числе не оградил токоведущие части и не уведомил о данных нарушениях диспетчера, своего руководителя и население поселка.

В результате проявленной преступной небрежности 3 августа 2016 года 11-летняя девочка свободным доступом проникла в помещение подстанции и подошла на небезопасное расстояние к силовому кабелю, находящемуся под напряжением 10 кВ, вызвав тем самым замыкание, и, как следствие, термическое воздействие электрического тока на нее. В результате удара вольтовой дуги малолетняя получила телесные повреждения в виде

термического ожога 1-2-3 степени общей площадью 35% поверхности тела, сопровождавшегося развитием ожоговой болезни.

Избежать более тяжкие последствия удалось благодаря самоотверженным действиям местного жителя, который высвободил ребенка из электрического плена, оказал первую помощь и доставил девочку в медицинское учреждение.

Суд, изучив собранные следствием доказательства, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа суммой 40 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Яна Кирпиченко

13 Марта 2017

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1107514>